

「水道管の凍結にご注意ください」

冬期は寒気の影響により、著しい気温の低下が予測されます。

外気温が氷点下4℃以下になると水道管が凍結したり破裂しやすくなりますので、水道管がむき出しになっているところ、北側で日が当たらないところは特にご注意ください。

水道管の凍結を防ぐには水道管や蛇口の部分を保温材で保護するのが有効です。また、水道管が凍ったときに急に熱湯をかけると水道管や蛇口が破裂することがあります。

宅地内で破裂した場合、水道メーターのボックスの中にあるバルブを時計回りに90°回すと水が止まります。

連絡先

0476-33-7718 長門川水道企業団 工務管理係

(平日08:30~17:15)

0476-95-4309 前新田浄水場

(土日・祝日・年末年始・夜間)